

Информация о проведенных в образовательных организациях проверках надзорными органами

период: 2020 года  
м.р.Красноармейский

№ п/п	Наименование ОУ (филиала, структурного подразделения)	Количество проведенных проверок	Орган, осуществляющий проверку	Вопросы проверки	Выявленные недостатки	Принятые меры к устранению недостатков
1	ГБОУ СОШ ГБОУ СОШ с.Павловка	1	ОРД и ПР по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области,	Соответствие лагеря ЛДП требованиям ПД	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В тамбурах основного и запасных эвакуационных выходов не выполнена АУПО.(нарушена: ч.2 ст.1,ч.4, ч.1 ст6,ст 83, ст 91 ФЗ№123</li> <li>2. Прибор приёмно =контрольный пожарный, расположен не в помещении дежурного персонала.(Нарушение ст.4,6 ФЗ от 22.07.2008 №123</li> <li>3. Из помещения спортивного зала дверь открывается не по пути эвакуации.нарушение ч.2, ст.1, ч.4.ст. 4, ч.1 ст 89 ФЗ№123</li> <li>4. На л/к эвакуационных выходов с числом ступеней более 3-х не предусмотрены поручни либо ограждения перилами. 2, ст.1, ч.4.ст. 4, ч.1 ст 89 ФЗ№123</li> <li>5.</li> </ol>	Информация доведена до сведения балансодержателя здания.

И.о. директора

Борисов А. А.